

Anhang 2

Absender

_____, den _____
 Tel. _____
 Fax _____

An die Brandschutzdienststelle

Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung einer Brandmeldeanlage

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unsere Abteilung/Bearbeiter	Telefon	Datum
_____	_____	_____	_____

 (BMZ-Hersteller)

 (Objektanschrift)

 (BMZ-Typenbezeichnung)

 (BMA-Errichterfirma)

 (Objektbenennung)

 (BMA-Errichteranerkennungsnummer nach
 DIN 14675 oder VdS)

Anzahl

- ___ Sprinklergruppen
- ___ Löschanlage/n (z.B. CO₂)
- ___ Handfeuermeldergruppen
- ___ Autom. Meldergruppen
- ___ Feuerwehr-Schlüssel-Depot FSD
- ___ Feuerwehr-Freischaltelement (FSE)
- ___ Sonstige Löschanlagen

Anzahl

- ___ Strömungswächter
- ___ Löschbereiche
- ___ Melderanzahl
- ___ Schlüsselrohr(e)

Bestätigungen

1. Die in Betrieb genommene Brandmeldeanlage entspricht den einschlägigen VDE-Bestimmungen 0800, 0833 Teil 1 und Teil 2, den Anforderungen der DIN 14675, der EN 54 sowie den „Technischen Anschlussbestimmungen für die Einrichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen“ entspricht.
2. Die Feuerwehr-Laufkarten sind vollzählig vorhanden und gemäß den Anforderungen der DIN 14675 sowie der TAB hinterlegt.
3. Alle Komponenten der Brandmeldeanlage (AÜE 1, FBF2, FAT3, FSD4 usw.) wurden entsprechend der VDE 0833 Teil 1 u. Teil 2, der DIN 14675 und den Vorgaben der zuständigen Brandschutzdienststelle (TAB) errichtet und auf richtige Funktion und Anzeige geprüft.
4. Eine Prüfliste des Inbetriebsetzungsprotokolls (gemäß DIN 14675) des Errichters liegt vor.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Errichters

Firmenstempel

¹ Übertragungseinrichtung
² Feuerwehrbedienfeld
³ Feuerwehranzeigetableau
⁴ Feuerwehrschlüsseldepot